

Тюменцевский район с. Шарчино, ул. Громова 23
(место составления акта)

«29» октября 2014 г.
(дата составления акта)
«12» час. «00» мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 785

01.10.14 - 29.10.14 по адресу/адресам: Тюменцевский район с. Шарчино, ул. Громова 23
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного государственного инспектора Свитенко Д.А. №785 от «25» сентября 2014г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, инициалы, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Шарчинская средняя общеобразовательная школа Тюменцевского района Алтайского края, ИНН 2282002720, ОГРН 1022202565747, Юридический адрес (адрес регистрации): Алтайский край, Тюменцевский р-н, Шарчино с, Громова ул, 23, . .

Объект защиты: Здания и территория Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Шарчинская средняя общеобразовательная школа Тюменцевского района Алтайского края, по адресу(ам): Тюменцевский район с. Шарчино, ул. Громова 23

Правообладатель: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Шарчинская средняя общеобразовательная школа Тюменцевского района Алтайского края

Для ЮЛ - (наименование и в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица для ФЛ - фамилия, имя и в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: с 09 час.00 мин. «1» октября 2014 г. до 12 час.00 мин. «29» октября 2014 г.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч.3 ст.9, ч.3 ст.12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года; Федеральный закон «Технический регламент о пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.08 г.; Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.; Нормы пожарной безопасности (НПБ 104-03), «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в здании и сооружениях» зарегистрированы в МинЮсте РФ № 4837 от 27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110 - 03), «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» зарегистрированы в МинЮсте РФ № 4836 от 27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (НПБ 105 - 03) не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26.06.2003 г. N 07/6463-ЮД), Нормы пожарной безопасности (НПБ 88 - 01) «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» утвержденных приказом ГУГПС МЧС России от 31 декабря 2002 г. N 60, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.08.02-89 (31-05-03) «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 года.

Акт составлен: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №6 УНД ГУ МЧС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

по адресу: Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, пер. Коммунальный, 2, т. 8-385-88-2-21-62

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)
«25» сентября 2014 г.

14 час. 00 мин.

Бохан Елена Владимировна

Фамилия, инициалы, отчество

Вид проверки:

плановая

(плановая/внеплановая)

Форма проверки:

Подпись

выездная

(документарная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: Главный государственный инспектор г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Дмитрий Анатольевич, Государственный инспектор г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Афанасьев Константин Викторович, Государственный инспектор г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Титов Роман Алексеевич

(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)
Лица, привлекаемые к проведению проверки: эксперты не привлекались
(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ Шарчинская средняя школа Бохан Елена Владимировна

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.
- нарушений не выявлено: не выявлены.
- Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: нет.
 Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Камень-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Титов Роман Алексеевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Бохан Елена Владимировна директор МБОУ Шарчинская средняя школа
(ФИО (в случае, если проверка проводилась много должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя))

29.10.14 *(подпись)*

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
 Телефон доверия:
 Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;
 ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)